

永靖大河水务污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2019年4月14日）

企业名称	永靖大河水务有限公司		法人代表	李天举		所属行业	污水处理	执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	
地址	永靖县古城新区	经度 纬度	103° 17' 26" 35° 57' 23"		联系电话		09308888854		监测机构	在线监测
监测时间	2019年4月14日	监测点位		出口		生产周期	连续	排放去向	直接进入黄河干流区间	
污染物名称	化学需氧量(COD)			氨氮			排口流量 (m <sup>3</sup> )		备注	
排放限值	60mg/L			8(15)mg/L 括号内为温度 ≤12℃控制指标						
时间	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数				
0-2	25.54	是	0	1.45	是	0	1233.25			
2-4	25.75	是	0	1.33	是	0	34.03			
4-6	25.56	是	0	1.33	是	0	1460.93			
6-8	25.74	是	0	1.39	是	0	33.98			
8-10	26.31	是	0	1.36	是	0	1385.41			
10-12	26.26	是	0	1.33	是	0	26.19			
12-14	26.16	是	0	3.20	是	0	1073.17			
14-16	26.16	是	0	1.49	是	0	27.62			
16-18	26.24	是	0	2.31	是	0	1065.05			
18-20	26.16	是	0	2.08	是	0	30.48			
20-22	26.93	是	0	1.64	是	0	956.51			
22-24	25.75	是	0	1.42	是	0	34.20			
平均值	25.98			1.62			494.50			
最大值	26.93			4.82			1596.61			
最小值	24.62			1.32			0.00			
日排放总	2918			191.63			11170			