甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表　　2019 年 4 月 13 日

企业名称	甘肃刘化（集团）有限责任公司	法人代表	刘　峰	所属行业	氮 肥	执行标准	《合成氨工业水污染物排放标准》　（GB13458-2013）
地 址	永靖县四沟村	经　度 纬　度	103° 16′ 57″ 55° 58′ 44″	联系电话	8858326	监测机构	在线监测
监测时间	2019年4月13日	监测点位	污水厂出口	生产周期	连续	排放去向	黄河

污染物名称	化学需氧量			氨氮			排口流量(m^3/h)	备注 时间
排放限值	80mg/L			25mg/L				
时间	浓度（mg/L）	是否达标	超标倍数	浓度（mg/L）	是否达标	超标倍数		
2：00	17.82	是	0	3.73	是	0	307	
4：00	17.99	是	0	3.07	是	0	310	
6：00	21.49	是	0	2.8	是	0	309	
8：00	17.7	是	0	2.01	是	0	256	
10：00	16.83	是	0	5.97	是	0	119	
12：00	16.21	是	0	5.53	是	0	124	
14：00	18.3	是	0	5.26	是	0	117	
16：00	18.45	是	0	4.88	是	0	112	
18：00	18.08	是	0	5.26	是	0	175	
20：00	19.7	是	0	3.84	是	0	169	
22：00	22.04	是	0	3.40	是	0	329	
24：00	23.57	是	0	3.03	是	0	280	
平均值	19.02			4.07			217.25	
最大值	23.57			5.97			329.00	
最小值	16.21			2.01			112.00	
日排放总量							5214	