

广河县城生活污水处理厂连续监测小时平均值日报表(2019年6月11日)

企业名称	广河县城生活污水处理厂		法人代表	高秀东	所属行业	污水处理	执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)	
地址	甘肃省广河县潘家村	经度纬度	103度61分72秒 35度49分46秒	联系电话		09305629880	监测机构	在线监测	
监测时间	2019年6月11日	监测点位		出水口		生产周期	连续	排放去向	广通河
污染物名称	化学需氧量(COD)			出水口			排口流量 (m³)	备注	
排放限值	60mg/L			8(15) mg/L 括号内为温度 ≤12℃控制指标					
时间	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数			
0-2	7.7	是	0	0.4	是	0	315		
2-4	7.7	是	0	0.1	是	0	405		
4-6	7.7	是	0	0.2	是	0	128		
6-8	9.7	是	0	0.4	是	0	179		
8-10	7.7	是	0	0.5	是	0	140		
10-12	7.7	是	0	0.5	是	0	246		
12-14	9.6	是	0	0.4	是	0	247		
14-16	9.6	是	0	0.4	是	0	209		
16-18	6.7	是	0	0.4	是	0	292		
18-20	8.7	是	0	0.6	是	0	209		
20-22	9.7	是	0	0.4	是	0	176		
22-24	7.7	是	0	0.4	是	0	246		
平均值	8.35			0.39166 6666666667			232.666666666 667		
最大值	9.7	0	0	0.6	0	0	405		
最小值	6.7	0	0	0.1	0	0	128		
日排放总量	100.2	0	0	4.7	0	0	2792		