

临夏县城区污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2019年7月10日）

企业名称	临夏县污水处理厂		法人代表	鲁学明		所属行业	污水处理	执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)		
地址	临夏县马九川村	经度	103° 17' 26"		纬度	35° 57' 23"		联系电话	0930-328717 7/3287188	监测机构	在线监测
监测时间	2019/07月 10日	监测点位		出口		生产周期	连续	排放去向	直接进入大夏河		
污染物名称	化学需氧量(COD)			氨氮			排口流量 (m³)	备注			
排放限值	60mg/L			8 (15) mg/L 括号内为温度≤12℃控制指标							
时间		是否达标	超标倍数	1.270083333 33333	是否达标	超标倍数					
0-2	31.628	是	0	1.528	是	0	44.883				
2-4	32.614	是	0	1.625	是	0	39.134				
4-6	32.131	是	0	1.634	是	0	26.965				
6-8	31.231	是	0	1.616	是	0	44.458				
8-10	33.688	是	0	0.741	是	0	36.188				
10-12	33.845	是	0	0.741	是	0	41.035				
12-14	32.846	是	0	0.734	是	0	42.688				
14-16	34.243	是	0	1.723	是	0	54.753				
16-18	34.220	是	0	0.720	是	0	37.837				
18-20	32.552	是	0	1.696	是	0	44.554				
20-22	31.858	是	0	1.723	是	0	42.626				
22-24	31.971	是	0	0.760	是	0	28.688				
平均值	32.735			1.271			267.5				
最大值	32.243			1.723			54.753				
最小值	31.231			0.72			26.965				
日排放总量	393.881			15.241			3210				

