

**临夏市污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2019年8月7日）**

企业名称	临夏市创业水务有限公司		法人代表	李杨		所属行业	污水处理	执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	
地址	临夏市折桥镇折桥村折桥湾污水处理厂	经度 130度15分17秒 纬度 35度38分37秒	联系电话		18093016018		监测机构	在线监测		
监测时间	2019年8月7日		监测点位	出水口		生产周期	连续	排放去向	大夏河	
污染物名称	化学需氧量(COD)			氨氮			排口流量(m <sup>3</sup> )	备注		
排放限值	50mg/L			5(18)mg/L 括号内为温度≤12℃控制指标						
时间	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数	排口流量(m <sup>3</sup> )			
0-2	14.403	是	0	0.323	是	0	1864			
2-4	14.037	是	0	0.342	是	0	935			
4-6	13.396	是	0	0.330	是	0	1510			
6-8	13.274	是	0	0.305	是	0	1535			
8-10	16.753	是	0	0.360	是	0	2295			
10-12	15.838	是	0	0.433	是	0	2159			
12-14	12.115	是	0	0.433	是	0	2283			
14-16	15.014	是	0	0.391	是	0	2407			
16-18	17.180	是	0	0.330	是	0	1693			
18-20	15.349	是	0	0.311	是	0	1954			
20-22	15.838	是	0	0.323	是	0	2039			
22-24	15.685	是	0	0.354	是	0	2055			
平均值	14.906			0.352			1894.08			
最大值	17.18			0.433			2295			
最小值	12.115			0.305			935			
日排放总量	357.74			8.448			45457.92			