

临夏市污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2019年8月9日）

企业名称	临夏市创业水务有限公司		法人代表	李杨	所属行业	污水处理	执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	
地址	临夏市折桥镇折桥村折桥湾污水处理厂	经度 纬度	130度15分 17秒 35度38分37秒	联系电话	18093016018		监测机构	在线监测	
监测时间	2019年8月9日	监测点位	出水口		生产周期	连续	排放去向	大夏河	
污染物名称	化学需氧量(COD)			氨氮			排口流量(m ³)	备注	
排放限值	50mg/L			5(18)mg/L 括号内为温度≤12℃控制指标					
时间	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数	排口流量(m ³)		
0-2	22.063	是	0	0.360	是	0	2099		
2-4	19.866	是	0	0.330	是	0	1937		
4-6	19.011	是	0	0.311	是	0	1895		
6-8	21.605	是	0	0.354	是	0	2160		
8-10	18.730	是	0	0.378	是	0	2854		
10-12	15.410	是	0	0.311	是	0	2725		
12-14	12.572	是	0	0.342	是	0	2940		
14-16	16.509	是	0	0.513	是	0	2750		
16-18	18.279	是	0	0.549	是	0	2308		
18-20	17.302	是	0	0.531	是	0	2480		
20-22	19.194	是	0	0.464	是	0	2315		
22-24	18.706	是	0	0.464	是	0	2285		
平均值	18.270			0.409			2395		
最大值	22.063			0.549			2940		
最小值	12.572			0.311			1895		
日排放总量	383.67			9.816			57480		