

**临夏市污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2019年8月12日）**

企业名称	临夏市创业水务有限公司		法人代表	李杨	所属行业	污水处理	执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	
地址	临夏市折桥镇折桥村折桥湾污水处理厂	经度 纬度	130度15分 17秒 35度38分37秒	联系电话	18093016018		监测机构	在线监测	
监测时间	2019年8月12日	监测点位	出水口		生产周期	连续	排放去向	大夏河	
污染物名称	化学需氧量(COD)			氨氮			排口流量(m <sup>3</sup> )	备注	
排放限值	50mg/L			5(18)mg/L 括号内为温度≤12℃控制指标					
时间	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数	排口流量(m <sup>3</sup> )		
0-2	17.180	是	0	0.342	是	0	1970		
2-4	19.255	是	0	0.342	是	0	1217		
4-6	17.943	是	0	0.208	是	0	1735		
6-8	18.523	是	0	0.360	是	0	2016		
8-10	17.913	是	0	0.403	是	0	2292		
10-12	13.885	是	0	0.433	是	0	2811		
12-14	16.509	是	0	0.439	是	0	2894		
14-16	18.523	是	0	0.507	是	0	2083		
16-18	19.591	是	0	0.543	是	0	2124		
18-20	17.028	是	0	0.476	是	0	2167		
20-22	15.594	是	0	0.354	是	0	2256		
22-24	19.774	是	0	0.592	是	0	2011		
平均值	17.643			0.516			2131		
最大值	19.774			0.592			2894		
最小值	13.885			0.208			1217		
日排放总量	423.432			12.384			51144		