

临夏市污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2019年8月13日）

企业名称	临夏市创业水务有限公司		法人代表	李杨	所属行业	污水处理	执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	
地址	临夏市折桥镇折桥村折桥湾污水处理厂	经度 纬度	130度15分 17秒 35度38分37秒	联系电话	18093016018		监测机构	在线监测	
监测时间	2019年8月13日	监测点位	出水口		生产周期	连续	排放去向	大夏河	
污染物名称	化学需氧量(COD)			氨氮			排口流量(m ³)	备注	
排放限值	50mg/L			5(18)mg/L 括号内为温度≤12℃控制指标					
时间	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数	排口流量(m ³)		
0-2	23.528	是	0	0.592	是	0	1970		
2-4	20.812	是	0	0.720	是	0	1641		
4-6	22.429	是	0	0.568	是	0	1716		
6-8	19.500	是	0	0.323	是	0	2041		
8-10	20.262	是	0	0.421	是	0	2433		
10-12	18.309	是	0	0.378	是	0	2856		
12-14	15.594	是	0	0.555	是	0	2781		
14-16	15.990	是	0	0.519	是	0	2429		
16-18	18.370	是	0	0.494	是	0	2044		
18-20	18.462	是	0	0.403	是	0	1985		
20-22	16.248	是	0	0.378	是	0	2108		
22-24	19.011	是	0	0.354	是	0	1930		
平均值	19.043			0.475			2161		
最大值	23.528			0.720			2856		
最小值	15.594			0.323			1641		
日排放总量	457.032			11.4			51864		