

临夏市污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2019年8月15日）

企业名称	临夏市创业水务有限公司		法人代表	李杨		所属行业	污水处理	执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)		
地址	临夏市折桥镇折桥村折桥湾污水处理厂	经度 纬度	130度15分17秒 35度38分37秒	联系电话		18093016018		监测机构	在线监测		
监测时间	2019年8月15日		监测点位		出水口		生产周期		连续	排放去向	大夏河
污染物名称	化学需氧量(COD)			氨氮			排口流量(m ³)		备注		
排放限值	50mg/L			5(18)mg/L 括号内为温度≤12℃控制指标							
时间	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数	排口流量(m ³)				
0-2	15.349	是	0	0.354	是	0	1481				
2-4	16.875	是	0	0.348	是	0	1776				
4-6	16.784	是	0	0.342	是	0	1789				
6-8	16.051	是	0	0.330	是	0	1947				
8-10	16.723	是	0	0.354	是	0	2286				
10-12	15.038	是	0	0.342	是	0	2749				
12-14	16.540	是	0	0.330	是	0	2882				
14-16	18.431	是	0	1.007	是	0	2549				
16-18	17.974	是	0	1.392	是	0	2228				
18-20	20.598	是	0	1.819	是	0	2366				
20-22	21.849	是	0	1.996	是	0	2264				
22-24	23.253	是	0	3.302	是	0	2053				
平均值	17.96			0.993			2197				
最大值	23.253			3.302			2882				
最小值	15.038			0.33			1481				
日排放总量	431.04			23.832			52728				