

临夏市污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2019年8月18日）

企 业 名 称	临夏市创业水务有限公司		法人代表	李杨	所属行业	污水处理	执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	
地 址	临夏市折桥镇折桥村折桥湾污水处理厂	经度 纬度	130度15分17秒 35度38分37秒	联系电话	18093016018		监测机构	在线监测	
监 测 时 间	2019年8月18日	监测点位		出水口	生产周期		连续	排放去向	大夏河
污 染 物 名 称	化学需氧量(COD)			氨氮			排口流量(m ³)	备注	
排 放 限 值	50mg/L			5(18) mg/L 括号内为温度≤12℃控制指标					
时 间	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数	排口流量(m ³)		
0-2	25.481	是	0	1.404	是	0	1593		
2-4	22.460	是	0	1.739	是	0	1462		
4-6	24.596	是	0	1.300	是	0	1823		
6-8	23.589	是	0	0.915	是	0	1921		
8-10	19.774	是	0	1.068	是	0	2349		
10-12	18.737	是	0	0.592	是	0	2947		
12-14	16.356	是	0	0.476	是	0	2521		
14-16	21.971	是	0	0.732	是	0	2459		
16-18	20.415	是	0	2.081	是	0	2485		
18-20	24.229	是	0	2.784	是	0	1762		
20-22	26.060	是	0	2.270	是	0	2171		
22-24	26.579	是	0	2.374	是	0	2179		
平均值	22.520			1.478			2139.33		
最大值	26.579			2.784			2947		
最小值	16.356			0.476			1462		
日排放总量	270.247			17.735			25672		