

临夏市污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2019年8月20日）

企 业 名 称	临夏市创业水务有限公司		法人代表	李杨	所属行业	污水处理	执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)			
地 址	临夏市折桥镇折桥村折桥湾污水处理厂		经度 纬度	130度15分17秒 35度38分37秒	联系电话		18093016018		监测机构	在线监测	
监 测 时 间	2019 年8月20日		监测点位		出水口		生产周期		连续	排放去向	大夏河
污染物名称	化学需氧量(COD)				氨氮				排口流量（m³）		备注
排 放 限 值	50mg/L				5（18）mg/L 括号内为温度≤12℃控制指标						
时间	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度（mg/L）	是否 达标	超标倍数	排口流量（m³）				
0-2	27.525	是	0	0.842	是	0	1929				
2-4	27.430	是	0	0.476	是	0	1849				
4-6	26.579	是	0	0.433	是	0	1793				
6-8	26.945	是	0	0.378	是	0	1988				
8-10	24.962	是	0	0.421	是	0	2007				
10-12	22.368	是	0	0.50	是	0	1902				
12-14	20.446	是	0	0.397	是	0	1887				
14-16	19.591	是	0	0.348	是	0	1912				
16-18	16.326	是	0	0.374	是	0	1788				
18-20	16.143	是	0	0.378	是	0	1855				
20-22	16.112	是	0	0.348	是	0	2056				
22-24	17.852	是	0	0.354	是	0	1995				
平均值	21.856			0.437			1913				
最大值	27.525			0.842			2056				
最小值	16.112			0.348			1788				
日排放总量	524.544			10.488			45912				