

临夏县城区污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2019年9月10日）

企业名称	临夏县污水处理厂		法人代表	鲁学明		所属行业	污水处理	执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)		
地址	临夏县马九川村	经度	103° 17' 26"		纬度	35° 57' 23"		联系电话	0930-328717 7/3287188	监测机构	在线监测
监测时间	2019/09月 10日	监测点位		出口		生产周期	连续	排放去向	直接进入大夏河		
污染物名称	化学需氧量(COD)			氨氮			排口流量 (m³)	备注			
排放限值	60mg/L			8 (15) mg/L 括号内为温度≤12℃控制指标							
时间		是否达标	超标倍数		是否达标	超标倍数					
0-2	32.742	是	0	2.069	是	0	1.281				
2-4	23.967	是	0	2.069	是	0	1.362				
4-6	22.947	是	0	2.014	是	0	1.36				
6-8	24.229	是	0	2.069	是	0	1.263				
8-10	25.649	是	0	2.014	是	0	64.096				
10-12	27.209	是	0	2.218	是	0	62.797				
12-14	24.715	是	0	1.416	是	0	54.163				
14-16	19.637	是	0	0.874	是	0	70.418				
16-18	23.201	是	0	0.334	是	0	54.33				
18-20	21.667	是	0	0.158	是	0	77.502				
20-22	22.156	是	0	0.036	是	0	60.686				
22-24	22.456	是	0	0.036	是	0	70.552				
平均值	24.215			1.276			104.08				
最大值	32.742			2.218			77.502				
最小值	19.637			0.036			1.263				
日排放总量	290.575			15.307			1249				