甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表 2019 年 10 月 8 日

企 业 名 称	甘肃刘化（集团）有限责任公司		法人代表	刘 峰	所属行业	氮 肥	执行标准	《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）
地 址	永靖县四沟村	经 度 纬 度	103° 16′ 57″ 55° 58′ 44″		联系电话	8858326	监测机构	在线监测
监 测 时 间	2019年10月8日	监测点位	污水厂出口			生产周期	连 续	排放去向	黄 河

污染物名称	化学需氧量			氨 氮			总 氮			pH		排口流量 (m3/h)	备 注 时 间
排 放 限 值	80mg/L			25mg/L			35mg/L			6-9			
时间	浓度（mg/L）	是否达标	超标倍数	浓度（mg/L）	是否达标	超标倍数	浓度（mg/L）	是否达标	超标倍数	检测值	是否达标		
2：00	7.22	是	0	4.13	是	0	21.33	是	0	7.64	是	158	
4：00	7.78	是	0	3.97	是	0	22.41	是	0	7.82	是	222	
6：00	7.01	是	0	3.53	是	0	22.93	是	0	7.80	是	213	
8：00	7.80	是	0	3.16	是	0	24.30	是	0	7.82	是	200	
10：00	8.44	是	0	2.97	是	0	21.00	是	0	7.78	是	284	
12：00	8.49	是	0	3.05	是	0	22.00	是	0	7.78	是	277	
14：00	9.06	是	0	2.72	是	0	20.91	是	0	7.82	是	284	
16：00	7.92	是	0	3.05	是	0	22.44	是	0	7.86	是	303	
18：00	8.01	是	0	3.64	是	0	22.47	是	0	7.91	是	280	
20：00	8.68	是	0	3.86	是	0	21.55	是	0	7.86	是	296	
22：00	8.96	是	0	3.66	是	0	22.97	是	0	7.85	是	204	
24：00	8.58	是	0	3.70	是	0	22.33	是	0	7.88	是	205	
平均值	8.16			3.45			22.22			7.82		243.83	
最大值	9.06			4.13			24.30			7.91		303.00	
最小值	7.01			2.72			20.91			7.64		158.00	
日排放总量												5852	