甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表 2019 年 11 月 6 日

企 业 名 称	甘肃刘化（集团）有限责任公司		法人代表	刘　峰	所属行业	氮 肥	执行标准	《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）
地 址	永靖县四沟村	经　度 纬　度	103° 16′ 57″ 55° 58′ 44″		联系电话	8858326	监测机构	在线监测
监 测 时 间	2019年11月6日	监测点位	污水厂出口			生产周期	连　续	排放去向	黄　河

污染物名称	化学需氧量			氨　氮			总　氮			pH		排口流量 (m3/h)	备 注 时 间
排 放 限 值	80mg/L			25mg/L			35mg/L			6-9			
时间	浓度（mg/L）	是否达标	超标倍数	浓度（mg/L）	是否达标	超标倍数	浓度（mg/L）	是否达标	超标倍数	检测值	是否达标		
2：00	13.23	是	0	0.44	是	0	15.40	是	0	7.78	是	311	
4：00	13.40	是	0	0.50	是	0	14.71	是	0	7.86	是	320	
6：00	14.16	是	0	0.47	是	0	14.39	是	0	7.94	是	322	
8：00	15.14	是	0	0.48	是	0	13.31	是	0	7.96	是	317	
10：00	14.76	是	0	0.52	是	0	11.02	是	0	7.85	是	292	
12：00	16.21	是	0	0.42	是	0	10.18	是	0	7.76	是	296	
14：00	41.62	是	0	0.46	是	0	8.41	是	0	7.75	是	190	
16：00	44.76	是	0	0.54	是	0	5.97	是	0	7.86	是	322	
18：00	21.66	是	0	0.49	是	0	5.12	是	0	8.05	是	311	
20：00	22.31	是	0	0.53	是	0	3.89	是	0	8.22	是	312	
22：00	16.29	是	0	0.41	是	0	4.06	是	0	8.32	是	330	
24：00	14.60	是	0	0.35	是	0	4.39	是	0	8.31	是	332	
平均值	20.68			0.47			9.24			7.97		304.58	
最大值	44.76			0.54			15.40			8.32		332.00	
最小值	13.23			0.35			3.89			7.75		190.00	
日排放总量												7310	