

康乐县污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2019年11月10日）

企业名称	康乐县污水处理厂		法人代表	石国山	所属行业	污水处理	执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	
地址	虎关乡关丰村	经度 纬度	东经103° 24' 北 纬34° 54'	联系电话		15025804888		监测机构	在线监测
监测时间	2019年11月 10日	监测点位		出口		生产周期	连续	排放去向	三岔河
污染物名称	化学需氧量(COD)			氨氮			排口流量 (m³)	备注	
排放限值	60mg/L			8 (15) mg/L 括号内为温度 ≤12℃控制指标					
时间	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数			
0-2	18.9	是	0	0.7	是	0	351		
2-4	19.6	是	0	0.7	是	0	359		
4-6	20.5	是	0	0.7	是	0	357		
6-8	21.1	是	0	0.6	是	0	359		
8-10	20.4	是	0	0.7	是	0	367		
10-12	20.6	是	0	0.6	是	0	354		
12-14	19.1	是	0	0.7	是	0	315		
14-16	18.9	是	0	0.5	是	0	379		
16-18	19.1	是	0	1.3	是	0	360		
18-20	19.4	是	0	3.8	是	0	372		
20-22	21.2	是	0	1.0	是	0	361		
22-24	22.9	是	0	0.9	是	0	356		
平均值	20.14166667	是	0	1.016666667	是	0	357.5		
最大值	22.9	是	0	3.8	是	0	379		
最小值	18.9	是	0	0.5	是	0	315		
日排放总量	241.7	是	0	12.2	是	0	4290		